



- OBSTOJEČ razvod ogrevanja (potek pod sredino obokov)
- OBSTOJEČI odcepi ogrevanja
- OBSTOJEČI DV z zapornim in regulacijskim ventilom
- Nov Cu razvod, potek ob zidu (preboj skozi obok) nato pod stropom do DV

Pred montažo OBVEZNO preveriti pravilnost povezave pretok/povratek in višino poteka cevi zaradi padca proti podpostaji!

ŠL	SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	ME	DATA
		REM PROJEKT d.o.o. Puhar 102, 3310 Čatež SLOVENIJA e: info@remprojekt.net	M=1:50 1550/17	
		Občina Litija Jerebova ulica 14, 1270 LITUA	PZI REM-263/2017	
		STARA SODNIJA V LITVIJI ? OBNOVA DELA KLETI Ureditev muzeja	Nov razvod obstoječega ogrevanja	
		NAČRT STROJNH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME "5"		
		IZS s-0082 Makmilijan ROZMAN u.d.i.s.	3	
		Julij 2017		